



**ОДОБРЯВАМ**  
 В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕКСТА НА  
 ЗАПОВЕД № *14-16-2021* ДР.08.2021  
 КМЕТ:

Съгласно Приложение №1 към чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за сервитутите на енергийните обекти, размерите на сервитутните зони са:

-  За съществуващ въздушен електропровод 20 kV - ВСН Димитровград - общо 7,5 м в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 м. от обслужващата страна - и 2,5м от другата страна
-  за кабели НН - по 0,5м от двете страни по цялата дължина на кабела - общо - 609м2

 "Електроразпределение Юг" ЕАД		КЕЦ Димитровград, бул. "България 4Г" тел.:	
Обект: Изграждане на нова кабелна линия НН и монтаж на нови КРШ и ново ЕТ от МТП "Олимп" до Автокомплекс Димитров			
Проектант:	инж. В. Димитрова		Чертеж: 01
Ръководител гр.3	инж. Ст. Терзиев		Мащаб: 1:500
Ръководител КЕЦ:	инж. Я. Енчев		Фаза: ТП
Съгласували:			Ситуационен план Дата: 01.2021г.
Част Геодезия:			
Част ВОБД:			