



Съгласно приложение №1 към чл. 7: ал. 1 ал 2 от Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти /ДВ. - 88 /2004г./, размерите на сервитутните зони в полза на Електроразпределителното предприятие както следва:  
 За нови КЛНН /кабелни линии ниско напрежение/:  
 - сервитутна ивица с ширина 0,5m от двете страни на оста на кабела.

|  |                  |  |       |       |           |
|--|------------------|--|-------|-------|-----------|
| <b>ЕРЮГ</b><br>ЕВН група "Електроразпределение Юг" ЕАД                                 |                  | КЕЦ Димитровград, бул. "България 4Г" тел.: |       |       |           |
| Обект: Реконструкция на КЛНН от ТП 375 до ТП 373, ул. "Найден Геров", гр. Димитровград |                  |  |       |       |           |
| Проектант:   | инж. В. Димитров | Чертeж:                                    | 02    |       |           |
| Ръководител гр.З   | инж. Ст. Терзиев | Мащаб:                                     | 1:500 |       |           |
| Ръководител КЕЦ:   | инж. П. Паунов   | Фаза:                                      | СПС   |       |           |
| Съгласували:   |                  | Специализирана план-схема<br>ситуация 01   |       |       |           |
| Част Геодезия:   |                  |  |       | Дата: | 05.2022г. |
| Част ВОБД:   |                  |  |       |       |           |