



"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕООД
 Консултантска фирма
 УДОСТОВЕРЕНИЕ
 ДАТА: 04/2022
 Консултант: [Redacted]

ОДОБРЯВАМ
 ЗАПОВЕД
 КМЕТ: [Redacted]
 ДАТА: 05.11.2022



Съгласно приложение №1 към чл. 7: ал. 1 ал 2 от Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти /ДВ. - 88 /2004г./, размерите на сервитутните зони в полза на Електроразпределителното предприятие както следва:
 За нови КЛНН /кабелни линии ниско напрежение/:
 - сервитутна ивица с ширина 0,5m от двете страни на оста на кабела.

ЕРЮГ ЕООД "Електроразпределение Юг" ЕАД		КЕЦ Димитровград, бул. "България 4Г" тел.: [Redacted]	
Обект: Реконструкция на КЛНН от ТП 375 до ТП 373, ул. "Найден Геров", гр. Димитровград			
Проектант:	инж. В. Дими [Redacted]	Специализирана план-схема ситуация 02	Чертeж: 03
Ръководител гр.3	инж. Ст. Те [Redacted]		Мащаб: 1:500
Ръководител КЕЦ:	инж. П. П [Redacted]		Фаза: СПС
Съгласували:	[Redacted]		Дата: 05.2022г.
Част Геодезия:	[Redacted]		
Част ВОБД:	[Redacted]		