



За кабелни линии №1 и №2: Двете кабелни линии №1 и №2 със сервитут по 0,25м от двете страни на оста на проводите на линия 1 и линия 2. Кабелните линии се полагат на 0,10м една от друга или сервитут на метър 0,6 м За кабелни линии №1, №2 и №3 Тригте кабелни линии №1, №2, №3 със сервитут по 0,25м от оста на проводите на линия 1 и линия 3. Кабелните линии се полагат на 0,10м една от друга или сервитут на метър 0,7 м За кабелни линии №1, №2, №3 и №4 Четири кабелни линии №1, №2, №3 и №4 кабелните линии се полагат на 0,10м една от друга или сервитут на метър 0,8

Съгласно приложение 1, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти /ДВ, бр. 88 от 2004г./ размерите на сервитутната зона в полза на ЕР ЮГ ЕАД, КЕЦ Димитровград са:

- * За КТП с размери 3,1м/1,4м: 55,89м² съществуващ, собственост на ЕР ЮГ ЕАД
- * За БКТП с размери 2,9/2,1/1,7/1,42, 09м² нов в съществуващ:
 - към стени с врата за уредба средно - 1,5м, северната
 - към стени с врата за уредба ниско - 2,5м, южна
 - към стени без врата за трафокилини - 2,5м, западна
 - към стени без врата - 1,5м източна
- Нов БКТП се разполага изцяло в сервитут на съществуващ КТП
- За нови КРШ - 2 бр.
 - по 1м, пред стени без врати с изключение на стената - гръб
 - по 1,5м, пред стената с врата
- Общ сервитут за 2бр КРШ - 4,15м²
- За кабелна линия НН №3
- По оста на кабела със сервитут по 0,25м от двете страни на оста на провода. Сервитут на метър 0,5м

ЕР ЮГ ЕАД		"Електрозапроделение Юг" ЕАД	
Обект: Подмяна на съществуващ КТП 53 с нов БКТП и реконструкция на кабелни НН в кв. "Славянский", гр. Плевен, Димитровград		КЕЦ Димитровград, бул. "България 4г" тел.:	
Проектант:	инж. В. Димитров	Специализирана план - схема ситуационен план	
Ръководител ар.З	инж. Ст. Терзиев	Чертеж:	01
Ръководител КЕЦ:	инж. П. Паунов	Мащаб:	1:500
Съставители:	Чест. Гюбелия	Фаза:	СГС
Чест. ВОБД:		Дата:	11.2023г.

ОДОБРЯВАМ:
 В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕКСТА НА
 ЗАПОВЕДИ № 18/2024
 КОМЕТ

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 ОТ ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО
 УСЛУЖИТВО НА ТЕРИТОРИЯТА